



VRC 720 Sistem şeması : 16

VR 71 yapılandırması: 3

NOT: Isı pompası tesisat çapı DN 50 olmalıdır.

Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elementler gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2c	aeroTHERM Pure Isı Pompası Dış Ünitesi	15	Dış hava duvarçası		
2d	aeroTHERM Pure Isı Pompası İç Ünitesi	16	Termosistik vana		
4	Vana	32	Debi ayar vanesi		
5	Filtre	93	Akümülatör Tankı		
6	Doldurma/Bağılma Vurusu	R1	İstema Devre Pompası		
12	Şekere Erişim Grubu	S1	Akümülatör Tankı Sensörü		
12g	VR 32b	S2	İstema suyu sıcaklık sensörü		
12q	VR 921 (Opsonen)				
13	Celik valf				
13b	VR 71 Kanıştırıcı Modül				
13e	VR 720				