



VRC 720 Sistem şeması : 16
VR 71 yapılandırması : 3

NOT:
Isı pompası tesisat çapı DN 40 olmalıdır. Cihaz bağlantıları flex boru ile yapılmalıdır.
Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2	Isı Pompası Boyleri	13e	Sistem Regleri	S1	Akümülayon Tankı Sensörü	NO	Sıcak Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
3	anOTHERM Isı Pompası	13h	Kontaktör	S2	Isıtma Suyu Sıcaklık Sensörü	NO	Soguk Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
4	Vana	15	Dış Hava Duyargası	S9	Boyer Sensörü	NO	Resirkülayon Hattı
93	Akümülayon Tankı	16	Termostatik Vana	1b	eIOBLOCK VE Takviye Isıtıcı	NO	Sıcak Hat (Glikol)
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	17	By-pass Vanası			NO	Soguk Hat (Glikol)
10	Genleşme Tankı	20	Emniyet Ventili 3 bar			NO	Elektrik hattı
11	Flex Boru	22	Manometre 0 - 5 bar				
12	Şebeke Emniyet Grubu	91	VWZ AI				
12g	VR 32b	R1	Devre Pompası				
13	Çek Valf	R4	Resirkülayon Pompası				
13b	VR 71	R6	Boyer Pompası				