



VRC 720 Sistem şeması : 16 VR 71 yapılandırması:3

NOT:
Isı pompası tesisat çapı DN 50 olmalıdır. Cihaz bağlantıları flex boru ile yapılmalıdır.
Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2	Isı Pompası Boyleri	13	Çek valf	R4	Resirkülasyon Pompası	NO	Sıcak Hat (sıtma yada kullanma suyu)
3	arOTHERM Isı Pompası	13b	VR 71	R6	Boyer Pompası	NO	Soğuk Hat (sıtma yada kullanma suyu)
4	Vana	13e	Sistem Regleri	S1	Akümülayson Tankı Sensörü	NO	Resirkülasyon Hattı
93	Akümülayson Tankı	13h	Kontaktör	S2	Gidiş suyu sıcaklık sensörü	NO	Sıcak Hat (Gilko)
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	15	Dış hava duygargası	S9	Boyer Sensörü	NO	Soğuk Hat (Gilkol)
7c	Sıcak Su İstasyonu (aguaFLOW)	16	Termostatik vana			NO	Elektrik hattı
10	Genleşme tankı	17	By-pass vanası				
10a	Genleşme tankı güneş sistemi	20	Emniyet Ventili 3 bar				
11	Flex Boru	22	Manometre 0 - 5 bar				
12	Şebeke Emniyet Grubu	91	VWZ AI				
12g	VR 32b	R1	Devre Pompası				