



VRC 720 Sistem şeması : 8

NOT:

Isı pompası tesisat çapı DN 32 olmalıdır.

Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2c	aroTHERM Pure Isı Pompası Dış Ünitesi	—	Sıcak Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
2d	aroTHERM Pure Isı Pompası iç Ünitesi	—	Soğuk Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
4	Vana	—	R 32 Akışkanı
5	Filtre	—	R 32 Akışkanı
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	—	Kablo bağlantısı
12q	VR 921 (Opsiyonel)	---	İletişim kablosu (eBUS)
13e	VRC 720	---	İletişim kablosu (MOD)
15	Dış Hava Duyargası		
16	Termostatik Vana		
17	By-pass Vanası		
93	VP RW 45/2 B Hidrolik Tank		