



VRC 720 Sistem şeması : 16

VR 71 yapılandırması:3

NOT:

Isı pompası tesisat çapı DN 40 olmalıdır.

Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2c	aroTHERM Pure ısı Pompası Dış Ünitesi	32	Debit ayar vanası		
2d	aroTHERM Pure ısı Pompası iç Ünitesi	R1	Döngü Pompası		
4	Vana	HP	Havuz Pompası		
12g	VR 32b	S1	Akümülayon Tanki Sensörü		
12q	VR 921 (Opsiyonel)	S2	Isıtma Suyu Sıcaklık Sensörü		
12i	Havuz Regleri	FS1	Havuz Suyu Sıcaklık Sensörü		
13	Çek valf	6	Doldurma-Boşaltma Vanası		
13b	VR 71 Karıştırıcı Modül				
13e	VRC 720				
15	Dış hava duyarçası				
93	Akümülayon Tankı				
NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA		
			Sıcak Hat (Isıtma yada kullama suyu)		
			Soğuk Hat (Isıtma yada kullama suyu)		
			Resirkülasyon Hattı		
			Sıcak Hat (Glikol)		
			Soğuk Hat (Glikol)		
			R 32 Akışkanı		
			Kablo bağlantısı		
			İletişim kablosu (EBUS)		