



VRC 720 Sistem şeması : 16  
VR 71 yapılandırması:3

NOT:

Isı pompası tesisat çapı DN 40 olmalıdır. Cihaz bağlantıları flex boru ile yapılmalıdır.

Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

Soğutucu akışkan R290 olduğu için montaj kılavuzu talimatlarına uyulması gerekmektedir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2	Isı Pompası Boyleri	13b	VR 71	NO	AÇIKLAMA
3	arOTHERM Plus Isı Pompası	13e	Sistem Regleri	R6	Sirkülasyon Pompası
4	Vana	13h	Kontaktör	S1	Akümülatör Tankı Sensörü
93	Akümülatör Tankı	15	Dış hava duyargası	S2	Gidiş suyu sıcaklık sensörü
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	16	Termostatik vana	S9	Boylar Sensörü
10	Genleşme tankı	17	By-pass vanası	On/Off Havuz Pompa Durdurma	
10a	Genleşme tankı güneş sistemi	20	Emniyet Ventili 3 bar		
11	Flex Boru	22	Manometre 0 - 5 bar		
12	Şebeke Emniyet Grubu	91	VWZ AI		
12g	VR 32b	R1	Havuz Devre Pompası		
13	Çek valf	R4	Resirkülasyon Pompası		

NO	AÇIKLAMA
	Sıcak Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
	Soguk Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
	Resirkülasyon Hattı
	Sıcak Hat (Glikol)
	Soguk Hat (Glikol)
	Elektrik hattı