



VRC 720 Sistem şeması : 16

VR 71 yapılandırması:3

NOT:

Isı pompası tesisat çapı DN 50 olmalıdır. Cihaz bağlantıları flex boru ile yapılmalıdır.

Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2	Isı Pompası Boyleri	13e	Sistem Regleri		Sıcak Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
3	arOTHERMI Isı Pompası	13h	Kontaktör		Soğuk Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
4	Vana	15	Diş hava duyarğası		Resirkülasyon Hattı
93	Akümülasyon Tankı	16	Termostatik vana		Sıcak Hat (Glikol)
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	17	By-pass Vanası		Soğuk Hat (Glikol)
10	Genleşme Tankı	20	Emniyet Ventili 3 bar		Elektrik hattı
11	Flex Boru	22	Manometre 0 - 5 bar		
12	Şebeke Emniyet Grubu	91	VWZ AI		
129	VR 32b	R1	Devre Pompası		
13	Çek valf	S1	Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü		
13b	VR 71	S2	Isıtma Suyu Sıcaklık Sensörü		