



VRC 720 Sistem şeması : 16
VR 71 yapılandırması: 3

NOT:
Isı pompası tesisatı çapı DN 65 olmalıdır.
Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2c	aroTHERM Pure Isı Pompası Dış Ünitesi	16	Termostatik vana				
2d	aroTHERM Pure Isı Pompası İç Ünitesi	32	Debi Ayar Vanası				
4	Vana	93	Akümülyasyon Tankı				
5	Filtre	R1	Isıtma Devre Pompası				
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	S1	Akümülyasyon Tankı Sensörü				
12	Şebeke Emniyet Grubu	S2	Isıtma Suyu Sıcaklık Sensörü				
12g	VR 32b						
13	Çek valf						
13b	VR 71 Karıştırıcı Modül						
13e	VRC 720						
15	Dış hava duyurgası						

— Sıcak Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
— Soğuk Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
— Resirkülyasyon Hattı
— Sıcak Hat (Glikol)
— Soğuk Hat (Glikol)
— R 32 Akışkanı
— Kablo bağlantısı
— İletişim kablosu (eBUS)