



VRC 720 Sistem şeması : 11
VR 71 Sistem yapılan dırması : 3

NOT:

Isı pompası tesisat çapı DN 32 olmalıdır. Çihaz bağlantıları flex boru ile yapılmalıdır.
Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.
Soğutucu akışkan R290 olduğu için montaj kılavuzu talimatlarına uyulması gerekmektedir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
1c	VWZ MEH 61 Hidrolik Ünite	13f	VR 92 Uzaktan Kumanda modülü	R4	Resirkülasyon Pompası		Sıcak Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
2	Tek Serpantinli Boyler	15	Dış hava duygası	S9	Boyer Sensörü		Soğuk Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
3	aroTHERM Plus Isı Pompası	16	Termostatik vana	S2/3	Isıtma Suyu Sıcaklık Sensörü		Resirkülasyon Hattı
4	Vana	17	By-pass vanası				Sıcak Hat (Glikol)
5	Filtre	20	Emniyet Ventili 3 bar				Soğuk Hat (Glikol)
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	22	Manometre 0 - 5 bar				
11	Flex Boru	32	Debi ayar vanası				
12	Şebeke Emniyet Grubu	93	VP RW 45/2 B Hidrolik Tank				
13	Çek valf	R1-R2	Devre Pompası				
13b	Karıştırıcı Modül	R9/10	3 yollu karıştırıcı vana				
13e	Sistem Regleri	S1	Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü				