



VRC 720 Sistem şeması : 11
VR 71 Sistem yapılandırması : 3

NOT:
Isı pompası tesisat çapı DN 32 olmalıdır. Cihaz bağlantıları flex boru ile yapılmalıdır.
Bu bir sistem şeması olup tesisattaki tüm elemanlar gösterilmemiştir.

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
1d	VWZ MEH 60 takviye ısıtıcı	13b	Karıştırıcı Modülü	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
2	Tek Serpantinli Boyler	13e	Sistem Regleri	S2	Isıtma Suyu Sıcaklık Sensörü		Sıcak Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
3	arOTHERM Isı Pompası	15	Dış hava duyargası				Soğuk Hat (Isıtma yada kullanma suyu)
4	Vana	16	Termostatik vana				Resirkülasyon Hattı
5	Filtre	20	Emniyet Ventili 3 bar				Sıcak Hat (Gilko)
6	Doldurma-Boşaltma Vanası	22	Manometre 0 - 5 bar				Soğuk Hat (Gilko)
10	Genleşme tankı	32	Debi ayar vanası				
11	Flex Boru	93	VP RW 45/2 B Hidrolik Tank				
12	Şebeke Emniyet Grubu	HP	Havuz Pompası				
12i	Havuz Regleri	R1	Devre Pompası				
13	Çek valf	S1	Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü				