







Değerli İş Ortaklarımız,

2016 yılının ortalarında piyasaya sunulan VRC 700 kontrol üniteleri zamanla geliştirilerek yeni versiyonlar çıkarılmıştır. Farklı ürün versiyonları nedeniyle kullanılan aksesuarlar ve kontrol özelliklerinde de farklılıklar oluşmuştur. Ürün versiyonları değişirken ürün kodlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Sistemin doğru çalışabilmesi için, aşağıdaki tabloda belirtilen aksesuar kombinasyon uyumunun kontrol edilmesi, aksi halde uyumsuzluk oluşacağı için sistemin çalışmayacağını önemle vurgulamak isteriz.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ürün Görseli	Kaskad Sistem Uygunluğu	VR 70 - VR 71 Modül Kullanım Uygunluğu	İlave Zon için Termostat
20171318	VRC 700		Yok	Sadece VR 70	VR 70 ile birlikte bir adet VR 91
20171318	VRC 700/2		Yok	Sadece VR 70	VR 70 ile birlikte bir adet VR 91
20171318	VRC 700/4		7 adet ısıtma cihazı 7 adet ısı pompası (sadece ısıtma)	VR 70 veya VR 71 (İhtiyaca göre sadece biri kullanılabilir)	VR 70 ile birlikte bir adet VR 91 VR 71 ile birlikte iki adet VR 91
20231560	VRC 700/4 (f)		7 adet ısıtma cihazı 7 adet ısı pompası (sadece ısıtma)	VR 70 veya VR 71 (İhtiyaca göre sadece biri kullanılabilir)	VR 70 ile birlikte bir adet VR 91f VR 71 ile birlikte iki adet VR 91f
20171318	VRC 700/5		7 adet ısıtma cihazı 7 adet ısı pompası (sadece ısıtma)	Bir adet VR 71 ve maksimum üç adete kadar VR 70 birlikte kullanılabilir	Bir adet VR 71 ve üç adet VR 70 ile birlikte Sekiz adet VR 91
20171318	VRC 700/6		7 adet ısıtma cihazı 7 adet ısı pompası (ısıtma / Soğutma)	Bir adet VR 71 ve maksimum üç adete kadar VR 70 birlikte kullanılabilir	Bir adet VR 71 ve üç adet VR 70 ile birlikte Sekiz adet VR 91

Ürün versiyonları (/ _) pratik olarak nasıl anlaşılır?



Konuyla ilgili tüm ilgililerin bilgilendirilmesi hususunda değerli yardımlarınızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vaillant Türkiye